

## Förslag till programtext uppställd enligt

### RA Anläggning AMA 98

**P** APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

**PD** \*BRUNNAR O D I MARK

**PDY** DIVERSE BRUNNAR I MARK

#### Avloppscistern

Liggande avloppscistern av GAP ( glasfiberarmerad polyester ) tillverkad i enlighet med SPF verksnorm 1200 fabrikat bia HÄRDPLAST AB typ ACM

Max temperatur + 65 grader C

Våtvolyt .....

Dimensioner : dia ..... x längd ..... mm med  
stigarghals dia 800/600 x höjd ..... mm

Höjd från vg inlopp till färdig mark ..... mm

Anslutningar : Inlopp DN 100 ( PP/PVC 110 )

Ventilation DN 50/75/100

Nivåalarm DN 50

#### Tillbehör

Alternativ:

- Med avloppscisternen levereras erforderligt antal bia förankringsband 4/8 ton för förankring till underliggande platsgjuten förankringsplatta.
- Med avskiljaren levereras erforderligt antal bia markankare komplett med förankringsband
- Avskiljaren förses med AND 10, fulltanksgivare för larm vid hög vätskenivå.
- Vid markytan förses avskiljaren med betäckning typ A6, läsbar, körbar för belastningsklass D400 och försedd med texten ”Avskiljare”