



Byggproduktcertifikat 1120 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: SPILLVATTEN
Brunnar, Avskiljare

BBR 6:64, 8:95

Innehavare: Bia HÄRDPLAST AB

Orrtorp, 731 98 Köping

Tel: +46 (0)221-21130

Fax +46 (0)221-12509

E-post: info@bia.se

Webb: www.bia.se

Produkt:

Bia Fettavskiljare enligt SS EN 1825

FAM – Liggande fettavskiljare i glasfiberarmerad polyester för markförläggning

FAMS – Stående fettavskiljare i glasfiberarmerad polyester för markförläggning

BFAM – Fettavskiljare i betong för markförläggning

FAI – Fettavskiljare i glasfiberarmerad polyester för inomhusplacering

Avsedd användning

Behandling av fetthaltigt spillvatten vid höga krav på reningsgrad.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4 CE -märkt
Installationer för spillvatten	6:641
Utformning	6:644
Dammar, fasta brunnar och fasta behållare	8:952

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

1. Bärförmåga, stadga och beständighet
3. Skydd medhänsyn till hygien, hälsa och miljö
4. Säkerhet vid användning

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2018-01-26
Bilaga 2: Produktmärkning	2018-01-26
Bilaga 3: Kontroll	2018-01-26
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2018-01-26

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se


Beslutsdatum: 2018-01-26


Giltigt till: 2023-01-25

Diarienummer: 1256/17

Tidigare diarienummer: 864/12

Kiwa Sverige AB


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig


Johnny Ostenfeldt
Handläggare

Bilaga 1
Byggproduktcertifikat nr. 1120
Produkt: Fettavskiljare
Innehavare: Bia HÄRDPLAST AB

TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2018-01-26

- Installationsanvisning fettavskiljare typ FAM och FAMS – dat. 2013 av Bia HÄRDPLAST AB
- Monteringsanvisning för nedläggning av GAP – cistern i mark, dat. 2011 av Bia HÄRDPLAST AB
- Monteringsanvisning för GAP – cistern ovan mark, daterad 2011 av Bia HÄRDPLAST AB


Kommentar:

- FAM /-S med integrerad slamkammare och finns i nominella flöden (l/s): 2, 3, 4, 7, 10, 15, 20, 25.
- BFAM finns i flödesstorlekar (l/s): 1, 2, 4, 7, 10, 15, 20 och 25.
- FAI med integrerat särskiljningsfång och finns i nominella flöden (l/s): 2, 3, 4, 7, 10
- vid fettavskiljarens inlopp ska särskild markering om INLOPP finnas
- På fettavskiljarens lock bör placeras beständig text med varning för giftig gas vid nedstigning.

Bilaga 2
Byggproduktcertifikat nr. 1120
Produkt: Fettavskiljare
Innehavare: Bia HÄRDPLAST AB

PRODUKTMÄRKNING 2018-01-26

Produkten eller i tillhörande handlingar ska märkas med beständig etikett med följande information:

1. Innehavare: Bia HÄRDPLAST AB
2. Produktnamn alt. fettavskiljare typ
3. Tillverkningsställe: Bia HÄRDPLAST, Köping
4. Spårbarhet: Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen.
5. Uppgift om flödesstorlek och annat krav om detta finns
6. Kiwa Sverige  Byggproduktcertifikat nr: 1120
7. Utsett kontrollorgan: Kiwa Sverige AB



Bilaga 3
Byggproduktcertifikat nr. 1120
Produkt: Fettavskiljare
Innehavare: Bia HÅRDPLAST AB

KONTROLL 2018-01-26

Tillverkningskontroll skall utföras i omfattning enligt EN 1852-1:2005

Årlig rapportering:

Byggproduktcertifikatet giltighet förutsätter att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisningen samt att innehavaren årligen uppfyller kraven för övervakande kontroll.

Årlig övervakande kontroll ska utföras och rapporteras av ackrediterat kontrollorgan.

Byggkontroll:

Byggkontroll skall utföras genom identifiering av produkten samt kontroll av att produkten är installerad enligt anvisningen av sakkunnig person.

Bilaga 4
Byggproduktcertifikat nr. 1120
Produkt: Fettavskiljare
Innehavare: Bia HÅRDPLAST AB

BEDÖMNINGSUNDERLAG 2018-01-26

Byggproduktcertifikatet grundas på:

1. Provningsrapport nr.: DTI 437775-1/2011, DTI 437775-3/2011, DTI 437775-6/2011
2. Tillverkarens installations- och användarvägledning, utgåva 2011
3. Kontrollrapport daterad 2017-11-28, utförd av Kiwa Sverige.
4. Bedömningsrapport nr. 1256/17 – kan inkludera ovanstående 1 - 3

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Johnny Ostfeldt'.