

## **Förslag till programtext uppställd enligt**


### **RA VVS AMA 98**

- P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**
- PM \*APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRSYSTEM**
- PMB APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM**
- PMB.2 Apparater för rening av flytande medium**
- PMB.22 Avskiljare för rening av flytande medium**
- PMB.223 Fettavskiljare**

### **RA Anläggning AMA 98**

- P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**
- PD \*BRUNNAR O D I MARK**
- PDF AVSKILJNINGSBRUNNAR**
- PDF.3 Fettavskiljare**

bia HÄRDPLAST:s typ FAM .... för markförläggning.  
Prefabricerad CE - märkt liggande fettavskiljare utformad enligt SS EN 1825-2  
för rening av fetthaltigt avloppsvatten, tillverkad av orthoaftalsyrepolyester  
Nominellt flöde ..... l/s.  
Vattengång - färdig mark ..... mm.  
Avskiljaren skall levereras komplett med nedstignings-, inspektions- och tömningshalsar samt ventilationsanslutning.  
Fettavskiljare skall förses med ventilationsledning enligt Boverkets Byggregler  
BBR 06 kap. 6:641



## **Tillbehör enligt SS EN 1825:**

Avskiljaren förses med fettnivåalarm typ ES 334, automatiskt övervakningslarm för fett- och oljeavskiljare komplett med givare för tjockt fettskikt.

Vid markytan förses avskiljaren med betäckning typ bia A6, låsbar, gastät, för belastningsklass D400 och försedd med texten "Avskiljare" enligt SS-EN 1825-1.

På avskiljaren monteras provtagningsbrunn typ bia PB L63, komplett med teleskopisk hals och variabel betäckning som är låsbar , gastät och körbar för belastningsklass D400.

## **Övriga Tillbehör:**

Med avskiljaren levereras en separat provtagningsbrunn typ bia PTB 455 Höjdskillnaden mellan in- och utlopp är 200 mm.

Med avskiljaren levereras erforderligt antal bia förankringsband 4/8 ton för förankring till underliggande platsgjuten förankringsplatta.

Med avskiljaren levereras erforderligt antal bia markankare i betong komplett med förankringsband.

Med avskiljaren levereras rostfria fallskydd i stigarhalsarna.

Avskiljaren förses med ES 8, slamgivare för larm vid hög slamnivå.

Avskiljaren skall förses med tryckutjämningsplatta om den ligger i körbar yta enligt tillverkarens anvisningar.