



|     |                       |          |
|-----|-----------------------|----------|
| REV |                       | Datum    |
| A   | Rotterstoft tillkomst | 17/11/15 |

Bedömningsunderlag  
 1674/96  
 SITAC

|                     |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Eff. area           | Eff. volym          | Fett volym          | Slam volym          |
| 2,79 m <sup>2</sup> | 2,90 m <sup>3</sup> | 0,44 m <sup>3</sup> | 1,09 m <sup>3</sup> |

|               |
|---------------|
| A- DN 150 PVC |
| B- DN 150 PVC |
| C- DN 100 PVC |
| D- R1"        |

|                  |      |
|------------------|------|
| SKOTTDIMENSIONER |      |
|                  | HÖJD |
| E-               | 180  |
| F-               | 1120 |
| G-               | 330  |
| H-               | 840  |
| I-               | 400  |

0221-211 30  
**bia**  
 HÄRDPLAST AB

MARKFÖRLAGD FETTAVSKILJARE TYP FAM-10  
 10 L/S

|          |               |
|----------|---------------|
| RIT. NR  | FAM-10A       |
| KUND     | PROD. RITNING |
| DATUM    | 96-09-27      |
| RITAD AV | P BJÖRKLUND   |