



REU	Datum
A	01-01-15

Bedömningsunderlag  
 1674/96  
 SITAC



Eff. area	Eff. volym	Fett volym	Slam volym
6,3 m <sup>2</sup>	9,25 m <sup>3</sup>	1,01 m <sup>3</sup>	2,54 m <sup>3</sup>

A-	DN 200	PVC
B-	DN 200	PVC
C-	DN 100	PVC
D-	R1"	

SKOTTDIMENSIONER  
HÖJD

E-	250
F-	1520
G-	350
H-	1000
I-	450

0221-211 30  
**bia**  
 HÄRDPLAST AB

MARKFÖRLAGD FETTAVSKILJARE TYP FAM-25  
 25 L/S

RIT. NR	FAM-25 A
KUND	PROD. RITNING
DATUM	96-09-27
RITAD AV	P BJÖRKLUND