



REV		Datum
A	Bottenskött tillkommit	04-01-15

Bedömningsunderlag
 1674/96
 SITAC

Eff. area 1,17 m² Eff. volym 1,00 m³ Fett volym 0,19 m³ Slam volym 0,33 m³

		SKOTTDIMENSIONER	
		HÖJD	
A-	DN 100 PVC	E-	120
B-	DN 100 PVC	F-	870
C-	DN 100 PVC	G-	300
D-	R1" PVC	H-	750
		I-	400

0221-211 30
bia
 HÄRDPLAST AB

MARKFÖRLAGD FETTAVSKILJARE TYP FAM-3
 3 L/S

RIT. NR	FAM-3 A
KUND	PROD. RITNING
DATUM	96-09-27
RITAD AV	P BJÖRKLUND