

Förslag till programtext uppställd enligt


RA VVS AMA 98

- P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**
- PM *APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRSYSTEM**
- PMB APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM**
- PMB.2 Apparater för rening av flytande medium**
- PMB.22 Avskiljare för rening av flytande medium**
- PMB.223 Fettavskiljare**

RA Anläggning AMA 98

- P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**
- PD *BRUNNAR O D I MARK**
- PDF AVSKILJNINGSBRUNNAR**
- PDF.3 Fettavskiljare**

bia HÄRDPLAST:s typ FAMS för markförläggning.
Prefabricerad CE - märkt stående, fettavskiljare utformad enligt SS EN 1825-2
för rening av fetthaltigt avloppsvatten, tillverkad av orthoafaltsyrepolyester
Nominellt flöde l/s.
Vattengång - färdig mark mm.
Avskiljaren skall levereras komplett med nedstignings-, inspektions- och
tömningshals samt ventilationsanslutning.
Fettavskiljare skall förses med ventilationsledning enligt Boverkets Byggregler



BBR 06 kap. 6:641

Tillbehör enligt SS EN 1825:

Avskiljaren förses med fettnivåalarm typ ES 334 , automatiskt övervakningslarm för fett- och oljeavskiljare komplett med givare för tjockt fettskikt.

Vid markytan förses avskiljaren med betäckning typ bia A6, låsbar, gastät, för belastningsklass D400 och försedd med texten "Avskiljare" enligt SS-EN 1825-1.

På avskiljaren monteras provtagningsbrunn typ bia PB L63, komplett med teleskopisk hals och variabel betäckning som är låsbar , gastät och körbar för belastningsklass D400.

Övriga Tillbehör:

Med avskiljaren levereras en separat provtagningsbrunn typ bia PTB 455 Höjdskillnaden mellan in- och utlopp är 200 mm.

Med avskiljaren levereras erforderligt antal bia förankringsband 4/8 ton för förankring till underliggande platsgjuten förankringsplatta.

Med avskiljaren levereras erforderligt antal bia markankare i betong komplett med förankringsband.

Med avskiljaren levereras rostfria fallskydd i stigarhalsarna.

Avskiljaren förses med ES 8, slanggivare för larm vid hög slamnivå.

Avskiljaren skall förses med tryckutjämningsplatta om den ligger i körbar yta enligt tillverkarens anvisningar.