


Förslag till programtext uppställd enligt

RA VVS AMA 98

- P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**
- PM *APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRSYSTEM**
- PMB APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM**
- PMB.2 Apparater för rening av flytande medium**
- PMB.22 Avskiljare för rening av flytande medium**
- PMB.222 Slamavskiljare**

RA Anläggning AMA 98

- P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**
- PD *BRUNNAR O D I MARK**
- PDF AVSKILJNINGSBRUNNAR**
- PDF.1 Slamavskiljare**
- HÄRDPLAST:s typ SAM för markförläggning.
Prefabricerad CE - märkt, liggande slamavskiljare utformad enligt SS EN för rening av slamhaltigt spill- och dagvatten, tillverkad av orthoaftalsyre-polyester
Nominellt flöde l/s.
Vattengång - färdig mark mm.
Avskiljaren skall levereras komplett med nedstignings-, inspektions- och tömningshalsar samt ventilationsanslutning.



Slamavskiljare skall förses med ventilationsledning enligt Boverkets Byggregler BBR 06 kap. 6:641

Tillbehör:

Avskiljaren förses med slamnivåalarm typ ES 338 , automatiskt övervakningslarm för slamavskiljare komplett med givare för tjockt slamskikt

Vid markytan förses avskiljaren med betäckningar typ bia A6 som är låsbara och för belastningsklass D400 och försedda med texten "Avskiljare"

Vid markytan förses avskiljaren med låsbara glasfiberlock typ bia 620

Med avskiljaren levereras erforderligt antal bia förankringsband 4/8 ton för förankring till underliggande platsgjuten förankringsplatta.

Med avskiljaren levereras erforderligt antal bia markankare i betong komplett med förankringsband.

Med avskiljaren levereras rostfria fallskydd i stigarhalsarna.

Avskiljaren skall förses med tryckutjämningsplatta om den ligger i körbar yta enligt tillverkarens anvisningar.