



# Byggproduktcertifikat 1121

## MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: SPILLVATTEN  
Brunnar, Avskiljare

BBR 6:64, 8:952

### Innehavare: Bia HÄRDPLAST AB

Orrtorp, 731 98 Köping

Tel: +46 (0)221-21130

Fax +46 (0)221-12509

E-post: [info@bia.se](mailto:info@bia.se)

Webb: [www.bia.se](http://www.bia.se)

### Produkt: Bia Oljeavskiljare

**BPOAMS** – Bypass-oljeavskiljare i glasfiberarmerad polyester för markförläggning

**CAM** – Liggande oljeavskiljare i glasfiberarmerad polyester för markförläggning

**BAM** – Oljeavskiljare i betong för markförläggning

**OAMS** – Stående oljeavskiljare i glasfiberarmerad polyester för markförläggning

**BPBAM** – Bypass-oljeavskiljare i betong för markförläggning

**HEPO** – Olje-, bensin- och slamavskiljare i polyeten för hemmabruk

**CAI** – Oljeavskiljare i glasfiberarmerad polyester för inomhusförläggning

### Avsedd användning

Behandling av bensinhaltigt respektive oljehaltigt spillvatten vid höga krav på reningsgrad.

### Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4 <b>CE</b> -märkt
Installationer för spillvatten	6:641
Utformning	6:644
Dammar, fasta brunnar och fasta behållare	8:952

Uppfyller kraven i SS EN 858

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

1. Bärförmåga, stadga och beständighet
3. Skydd medhänsyn till hygien, hälsa och miljö
4. Säkerhet vid användning

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2018-01-25
Bilaga 2: Produktmärkning	2018-01-25
Bilaga 3: Kontroll	2018-01-25
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2018-01-25

**Kiwa Sverige AB**  
Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00  
Fax +46 (0)455-104 36  
[bygg@kiwa.se](mailto:bygg@kiwa.se)  
[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)


Beslutsdatum: 2018-01-25

Giltigt till: 2023-01-24

Diarienummer: 1257/17

Tidigare diarienummer: 865/12

**Kiwa Sverige AB**

  
Magnus Jerlmark  
Tekniskt ansvarig

  
Johnny Ostfeldt  
Handläggare

**Bilaga 1****Byggproduktcertifikat nr. 1121****Produkt: Oljeavskiljare****Innehavare: Bia HÄRDPLAST AB****TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2018-01-25**


- Installationsanvisning oljeavskiljare typ OAMS /CAM /FAMS, utgåva 2013
- Montageanvisning filter och oljestoppsflottör på BPOAMS, OAMS/CAM – utgåva 2012
- Operation och Underhåll manual – Oljeavskiljare, utförd av Ecol-Unicon och daterad 2015/03
- Monteringsanvisning för nedläggning av GAP – cistern i mark, utgåva 2011
- Monteringsanvisning för GAP – cistern ovan mark, utgåva 2011

**Kommentar:**

- Vid oljeavskiljarens inlopp ska särskild markering om INLOPP finnas
- På oljeavskiljarens lock bör placeras beständig text med varning för giftig gas vid nedstigning
- Oljeavskiljare har integrerat slamfång, ventilations- och larmanslutning
- Klass I oljeavskiljare enligt SS EN 858

**Bilaga 2****Byggproduktcertifikat nr. 1121****Produkt: Oljeavskiljare****Innehavare: Bia HÄRDPLAST AB****PRODUKTMÄRKNING 2018-01-25**

Produkten eller i tillhörande handlingar ska märkas med beständig etikett med följande information:

1. Innehavare: Bia HÄRDPLAST AB
2. Produktnamn alt. oljeavskiljare typ
3. Tillverkningsställe: Bia HÄRDPLAST, Köping
4. Spårbarhet: Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen.
5. Uppgift om flödesstorlek och annat krav om detta finns
6. Kiwa Sverige  Byggproduktcertifikat nr: 1121
7. Utsett kontrollorgan: Kiwa Sverige AB



Johnny Ostfeldt

**Kiwa Sverige AB**

**Bilaga 3**  
**Byggproduktcertifikat nr. 1121**  
**Produkt: Oljeavskiljare**  
**Innehavare: Bia HÄRDPLAST AB**

**KONTROLL 2018-01-25**

Tillverkningskontroll skall utföras i omfattning enligt SS-EN 858-1/A1:2005

**Årlig rapportering:**

Byggproduktcertifikatet giltighet förutsätter att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisningen samt att innehavaren årligen uppfyller kraven för övervakande kontroll.

Årlig övervakande kontroll ska utföras och rapporteras av ackrediterat kontrollorgan.

**Byggkontroll:**

Byggkontroll skall utföras genom identifiering av produkten samt kontroll av att produkten är installerad enligt anvisningen av sakkunnig person.

**Bilaga 4**  
**Byggproduktcertifikat nr. 1121**  
**Produkt: Oljeavskiljare**  
**Innehavare: Bia HÄRDPLAST AB**

**BEDÖMNINGSUNDERLAG 2018-01-25**

Byggproduktcertifikatet grundas på:

1. Provningsrapport nr.: DTI 437775-2/2011, DTI 437775-4/2011, DTI 437775-5/2011
2. Tillverkarens installations- och användarvägledning, utgåva 2011
3. Kontrollrapport daterad 2017-11-28, utförd av Kiwa Sverige.
4. Bedömningsrapport nr. 1257/17 daterad 2018-01-25 – kan inkludera ovanstående 1 - 3

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Johnny Ostfeldt'.