

Förslag till programtext uppställd enligt

RA Anläggning AMA 98

P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PD *BRUNNAR O D I MARK

PDY DIVERSE BRUNNAR I MARK

Avloppscistern för vakuumanläggningar

Liggande avloppscistern av GAP (glasfiberarmerad polyester) tillverkad i enlighet med SPF verksnorm 1200 fabrikat bia HÄRDPLAST AB typ VAC

Max temperatur + 65 grader C

Max undertryck 0,6 bar

VåtvolyymL.

Dimensioner : dia x längd mm med

Höjd från vg inlopp till färdig mark mm

Anslutningar : Manlucka DN 450
Inlopp DN 50 (R 2")
Tömning DN 80 (R 3")
Ventilation DN 25 (R 1")
Nivåalarm DN 25 (R 1")

Tillbehör

Alternativ:

- Med avloppscisternen levereras erforderligt antal bia förankringsband 4/8 ton för förankring till underliggande platsgjuten förankringsplatta.
- Med avskiljaren levereras erforderligt antal bia markankare komplett med förankringsband