



Swedish Institute for Technical  
Approval in Construction

2007-10-29



## GODKÄNNANDEBEVIS 1674/96

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) och Konstruktionsregler (BKR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis.

**SAKORD: Spillvatten, brunnar, avskiljare, neutralisationsanläggningar**

### Fettavskiljare bia HÄRDPLAST AB

Innehavare	bia HÄRDPLAST AB, Orrtorp, 731 98 KÖPING. Tel: 0221-211 30, fax: 0221-125 09. Hemsida: www.bia.se E-post: info@bia.se, organisationsnr. 556491-7002	
Produkt	Fettavskiljare modell FAM -2, -3, -4, -7, -10, -15, -20 och -25 för markförläggning är tillverkade av glasfiberarmerad polyester och byggda för gravimetrisk avskiljning, dvs avskiljningen sker pga densitetsskillnaden mellan fett och vatten.	
Avsedd användning	Avskiljning av fett från spillvatten.	
Handelsnamn	bia HÄRDPLAST AB fettavskiljare	
Bedömning	Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR).	
	Installationer för spillvatten	6:641 1:a stycket; utformning 8:e stycket; avskiljning+rådtext
	Utformning	6:644 1:a stycket, material
	Brunn	8:621
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning, daterad 1997-01-01. Drift- och skötselinstruktion, daterad 1997-01-01.	
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 1996-03-04 och övervakas av ett oberoende tredjepartsorgan, FORCE Technology Sweden AB.  Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att montering överensstämmer med tillhörande handlingar.	
Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen: bia HÄRDPLAST AB, Orrtorp, Köping.	

Bevis nr 1674/96, Sida 1 ( 2 ), projektnummer T200379-02

#### SITAC AB

Postadress  
Box 553  
SE-371 23 KARLSKRONA

Besöksadress  
Bastionsgatan 6  
Stumholmen

Telefon/Fax  
+46 (0)10-516 63 00  
+46 (0)455-206 88

Org.nummer  
556469-0120

E-post/Internet  
info@sitac.se  
www.sitac.se

Detta dokument får endast återges i sin helhet,  
om inte Sitac i förväg skriftligen godkänt annat.



Swedish Institute for Technical  
Approval in Construction

2007-10-29



Märkning	Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av beständig skylt (synlig även när avskiljaren är i drift) på varje levererad enhet och omfattar  Innehavarens namn och tillverkningsort <b>bia HÄRDPLAST AB, Köping</b> P-märke <b>♣</b> Certifieringsorgan <b>SITAC</b> Godkännandebevisets nummer <b>1674/96</b> Löpande tillverkningsnummer eller -datum <b>nr el. datum</b> Besiktningsorgan <b>FORCE Technology</b>
Bedömnings- underlag	Rapport nr 97H23557 från Sveriges Provnings -och Forskningsinstitut. Ritningar enligt ritningsförteckning upprättad av SITAC, dat. 2004-02-26. Sammanställning av mått/volymer upprättad av VAAT-Consult, dat. 1997-02-20.
Kommentarer	Godkännandet gäller under förutsättning:  att avskiljaren förses med betäckning säkrad mot otillbörlig avlyftning genom att betäckningen alternativt är låsbar med hänglås, är typgodkänd, eller väger minst 50 kg.  att avskiljare avsedd för markförläggning är dimensionerad för aktuell jord- och trafiklast samt för jordtryck.  Detta bevis ersätter tidigare typgodkännandebevis med samma nummer daterat 2004-02-26 och projektnummer T200379-01.
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2012-10-28.

Håkan Thiman

Ingvar Pettersson

Bevis nr 1674/96, Sida 2 ( 2), projektnummer T200379-02

**SITAC AB**

Postadress  
Box 553  
SE-371 23 KARLSKRONA

Besöksadress  
Bastionsgatan 6  
Stumholmen

Telefon/Fax  
+46 (0)10-516 63 00  
+46 (0)455-206 88

Org.nummer  
556469-0120

E-post/Internet  
info@sitac.se  
www.sitac.se

Detta dokument får endast återges i sin helhet,  
om inte Sitac i förväg skriftligen godkänt annat.