

## Förslag till programtext uppställd enligt

### RA VVS AMA 98

- P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM  
ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**
- PM APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING  
AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM  
I RÖRSYSTEM**
- PMB APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE  
ELLER GASFORMIGT MEDIUM**
- PMB.2 Apparater för rening av flytande medium**
- PMB.22 Avskiljare för rening av flytande medium**
- PMB.222 Slamavskiljare**

### RA Anläggning AMA 98

- P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM  
ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**
- PD BRUNNAR O D I MARK**
- PDF AVSKILJNINGSBRUNNAR**
- PDF.1 Slamavskiljare**

bia Cleantech:s typ B3 .... för markförläggning.  
Prefabricerad CE märkt, liggande slamavskiljare utformad enligt SS  
EN för rening av Slamhaltigt avloppsvatten, tillverkad av orthoaftalsy-  
repolyester  
Nominellt flöde ..... l/s.  
Vattengång färdig mark ..... mm.  
Avskiljaren skall levereras komplett med nedstignings, inspektions  
och tömningshalsar samt ventilationsanslutning.  
Slamavskiljare skall förses med ventilationsledning enligt Boverkets  
Byggregler BBR 06 kap. 6:641

## **Tillbehör enligt SS EN 858:**

Avskiljaren förses med slamnivåalarm typ ES 338 , automatiskt övervakningslarm för slamavskiljare komplett med givare för tjockt slamskikt

Vid markytan förses avskiljaren med betäckningar typ bia A6 som är låsbara och för belastningsklass D400 och försedda med texten "Avskiljare"

Vid markytan förses avskiljaren med låsbara glasfiberlock typ bia 620

Med avskiljaren levereras erforderligt antal bia förankringsband 4/8 ton för förankring till underliggande platsgjuten förankringsplatta.

Med avskiljaren levereras erforderligt antal bia markankare i betong komplett med förankringsband.

Med avskiljaren levereras rostfria fallskydd i stigarhalsarna.

Avskiljaren skall förses med tryckutjämningsplatta om den ligger i körbar yta enligt tillverkarens anvisningar.