

Förslag till programtext uppställd enligt

RA VVS AMA 98

- P** APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM
ELLER RÖRLEDNINGSNÄT
- PM** APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING
AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM
I RÖRSYSTEM
- PMB** APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE
ELLER GASFORMIGT MEDIUM
- PMB.2** Apparater för rening av flytande medium
- PMB.22** Avskiljare för rening av flytande medium
- PMB.221** Oljeavskiljare

bia Cleantech:s typ CAI för inomhus uppställning.
Prefabricerad CE märkt oljeavskiljare utformad enligt SS EN 8582
för rening av oljehaltigt spillvatten tillverkad av orthoaftalsyrepolyester
Nominellt flöde l/s.
Avskiljaren skall levereras komplett med gastäta inspektions
och tömnings manluckor samt ventilationsanslutning DN 100.
Oljeavskiljare skall förses med ventilationsledning enligt Boverkets
Byggregler BBR 06 kap. 6:641

Oljeavskiljare skall förses med ventilationsledning enligt Boverkets Byggregler BBR 06 kap. 6:641

Tillbehör enligt SS EN 1825:

Avskiljaren förses med oljenivåalarm typ OSA + R6, automatiskt övervakningsalarm för fett och oljeavskiljare komplett med givare för tjockt fettskikt samt givare för dämning.

Efter avskiljaren monteras bia provtagningsbrunn typ bia PTBI 355 komplett med skruvlock.

Övriga Tillbehör:

Avskiljaren förses med ES 8, slamgivare för larm vid hög slamnivå.

Oljeavskiljaren skall vara försedd med 2 st fasta tömningsrör DN 75