

Förslag till programtext uppställd enligt

RA VVS AMA 98

- P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM
ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**
- PM APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING
AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM
I RÖRSYSTEM**
- PMB APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE
ELLER GASFORMIGT MEDIUM**
- PMB.2 Apparater för rening av flytande medium**
- PMB.22 Avskiljare för rening av flytande medium**
- PMB.221 Olje- och bensinavskiljare**

RA Anläggning AMA 98

- P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM
ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**
- PD BRUNNAR O D I MARK**
- PDF AVSKILJNINGSBRUNNAR**
- PDF.2 Oljeavskiljare**

bia Cleantech:s typ CAM för markförläggning.
Prefabricerad CE m ärkt, stående oljeavskiljare utformad enligt SS
EN 8582 för rening av oljehaltigt spill eller dagvatten, tillverkad
av orthoaftalsyrepolyester
Nominellt flöde l/s.
Vattengång färdig mark mm.
Avskiljaren skall levereras komplett med nedstignings, inspektions
och tömningshals samt ventilationsanslutning.

Oljeavskiljare skall förses med ventilationsledning enligt Boverkets Byggregler BBR 06 kap. 6:641

Tillbehör enligt SS EN 858:

Avskiljaren förses med oljenivåalarm typ OSA + R6 , automatiskt övervakningslarm för fett och oljeavskiljare komplett med givare för tjockt oljeskikt samt givare för dämning.

Vid markytan förses avskiljaren med betäckning typ bia A6 som är låsbar och för belastningsklass D400 och försedd med texten "Avskiljare" enligt SSEN 8581.

På avskiljaren monteras provtagningsbrunn typ bia PB L63, komplett med teleskopisk hals och variabel betäckning som är låsbar, gastät och körbar för belastningsklass D400.

Övriga Tillbehör:

Med avskiljaren levereras en separat provtagningsbrunn typ bia PTB 455 Höjdskillnaden mellan in och utlopp är 200 mm.

Med avskiljaren levereras erforderligt antal bia förankringsband 4/8 ton för förankring till underliggande platsgjuten förankringsplatta.

Med avskiljaren levereras erforderligt antal bia markankare i betong komplett med förankringsband.

Med avskiljaren levereras rostfria fallskydd i stigarhalsarna.

Avskiljaren förses med ES 8, slamgivare för larm vid hög slamnivå.

Avskiljaren skall förses med tryckutjämningsplatta om den ligger i körbar yta enligt tillverkarens anvisningar.