

Förslag till programtext uppställd enligt

RA VVS AMA 98

- P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM
ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**
- PM APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING
AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM
I RÖRSYSTEM**
- PMB APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE
ELLER GASFORMIGT MEDIUM**
- PMB.2 Apparater för rening av flytande medium**
- PMB.22 Avskiljare för rening av flytande medium**
- PMB.223 Fettavskiljare**

bia Cleantech:s typ FAI för inomhus uppställning.
Prefabricerad CE märkt liggande fettavskiljare utformad enligt SS EN
18252-2 för rening av fetthaltigt avloppsvatten, tillverkad av orthoaf-
talsyrepolyester
Nominellt flöde l/s.
Avskiljaren skall levereras komplett med gastäta inspektions och
tömningsmanluckor samt ventilationsanslutning DN 100.
Fettavskiljare skall förses med ventilationsledning enligt Boverkets
Byggregler BBR 06 kap. 6:641

Tillbehör enligt SS EN 1825:

Avskiljaren förses med fettnivåalarm typ ES 334 B, automatiskt övervaknings alarm för fett och oljeavskiljare komplett med givare för tjockt fettskikt.

Efter avskiljaren monteras bia provtagningsbrunn typ bia PTBI 355 komplett med skruvlock.

Övriga Tillbehör:

Avskiljaren förses med ES 8, slamgivare för larm vid hög slamnivå.

Fettavskiljaren skall vara försedd med 2 st fasta tömningsrör DN 75.