

Förslag till programtext uppställd enligt

RA VVS AMA 98

- P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM
ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**
- PM APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING
AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM
I RÖRSYSTEM**
- PMB APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE
ELLER GASFORMIGT MEDIUM**
- PMB.2 Apparater för rening av flytande medium**
- PMB.22 Avskiljare för rening av flytande medium**
- PMB.223 Fettavskiljare**

RA Anläggning AMA 98

- P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM
ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**
- PD BRUNNAR O D I MARK**
- PDF AVSKILJNINGSBRUNNAR**
- PDF.3 Fettavskiljare**

bia Cleantech:s typ FAM för markförläggning.
Prefabricerad CE m ärkt liggande fettavskiljare utformad enligt SS EN
18252 för rening av fetthaltigt avloppsvatten, tillverkad av orthoafтал-
syrepolyester
Nominellt flöde l/s.
Vattengång färdig mark mm.
Avskiljaren skall levereras komplett med nedstignings, inspektions
och tömningshalsar samt ventilationsanslutning. Fettavskiljare skall
föreses med ventilationsledning enligt Boverkets Byggregler BBR 06
kap. 6:641

Tillbehör enligt SS EN 1825:

Avskiljaren förses med fettnivåalarm typ ES 334, automatiskt övervakningslarm för fett och oljeavskiljare komplett med givare för tjockt fettskikt.

Vid markytan förses avskiljaren med betäckning typ bia A6, låsbar, gastät, för belastningsklass D400 och försedd med texten "Avskiljare" enligt SSEN 18251.

På avskiljaren monteras provtagningsbrunn typ bia PB L63, komplett med teleskopisk hals och variabel betäckning som är låsbar, gastät och körbar för belastningsklass D400

Övriga Tillbehör:

Med avskiljaren levereras en separat provtagningsbrunn typ bia PTB 455 Höjdskillnaden mellan in och utlopp är 200 mm.

Med avskiljaren levereras erforderligt antal bia förankringsband 4/8 ton för förankring till underliggande platsgjuten förankringsplatta.

Med avskiljaren levereras erforderligt antal bia markankare i betong komplett med förankringsband.

Med avskiljaren levereras rostfria fallskydd i stigarhalsarna.

Avskiljaren förses med ES 8, slamgivare för larm vid hög slamnivå.

Avskiljaren skall förses med tryckutjämningsplatta om den ligger i körbar yta enligt tillverkarens anvisningar.