

## Förslag till programtext uppställd enligt

### RA Anläggning AMA 98

**P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM  
ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**

**PD BRUNNAR O D I MARK**

**PDY DIVERSE BRUNNAR I MARK**

### Avloppscistern för vakuumanläggningar

Liggande avloppscistern av GAP ( glasfiberarmerad polyester ) tillverkad i enlighet med SPF verksnorm 1200 fabriktat bia Cleantech AB typ VAC

Max temperatur + 65 grader C

Mac undertryck 0,6 bar

Våtvoly m .....L.

Dimensioner :dia ..... x längd ..... mm med

Höjd från vg inlopp till färdig mark ..... mm

Anslutningar : Manlucka DN 450

Inlopp DN 50 (R 2")

Tömning DN 80 (R 3")

Ventilation DN 25 (R 1")

Nivåalarm DN 25 (R 1")

## Tillbehör

Alternativ:

Med avloppscisternen levereras erforderligt antal bia förankringsband 4/8 ton för förankring till underliggande platsgjuten förankringsplatta.

Med avskiljaren levereras erforderligt antal bia markankare komplett med förankringsband